

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽŽAS, a.s. za r. 2015-2017.

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečišťující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2015	148626	0,2	43,6	108,8	322,5	2,7	62397,1	0,000001	0,000293	0,000732	0,002170	0,000018	0,419826
2016	161042	0,2	22,9	125,9	380,1	3,2	66851,5	0,000001	0,000142	0,000782	0,002360	0,000020	0,415118
2017	155448	0,4	23,1	97,1	328,8	0,9	64298,9	0,000003	0,000149	0,000624	0,002115	0,000006	0,413636
prům.	155039	0,2	29,9	110,6	343,8	2,3	64515,8	0,000002	0,000195	0,000713	0,002215	0,000015	0,416193