

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽĐAS, a.s. za r. 2015-2019

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečiřřující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2015	148626	0,2	43,6	108,8	322,5	2,7	62397,1	0,000001	0,000293	0,000732	0,002170	0,000018	0,419826
2016	161042	0,2	22,9	125,9	380,1	3,2	66851,5	0,000001	0,000142	0,000782	0,002360	0,000020	0,415118
2017	155448	0,4	23,1	97,1	328,8	0,9	64298,9	0,000003	0,000149	0,000624	0,002115	0,000006	0,413636
2018	140573	0,4	17,4	118,4	298,4	1,6	52387,0	0,000003	0,000124	0,000842	0,002123	0,000011	0,372668
2019	140880	0,4	7,8	99,5	277,9	1,9	52508,3	0,000002	0,000056	0,000707	0,001972	0,000013	0,372717
prům.	149314	0,3	23,0	109,9	321,5	2,1	59688,6	0,000002	0,000153	0,000737	0,002148	0,000014	0,398793