

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽĐAS, a.s. za r. 2017-2021

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečiřřující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2017	155448	0,4	23,1	97,1	328,8	0,9	64298,9	0,000003	0,000149	0,000624	0,002115	0,000006	0,413636
2018	140573	0,4	17,4	118,4	298,4	1,6	52387,0	0,000003	0,000124	0,000842	0,002123	0,000011	0,372668
2019	140880	0,4	7,8	99,5	277,9	1,9	52508,3	0,000002	0,000056	0,000707	0,001972	0,000013	0,372717
2020	142178	0,5	16,7	108,7	252,7	3,7	51568,6	0,000004	0,000117	0,000765	0,001777	0,000026	0,362704
2021	152557	0,5	17,4	107,3	322,9	0,6	57650,0	0,000004	0,000114	0,000704	0,002117	0,000004	0,377892
prům.	146327	0,4	16,5	106,2	296,2	1,7	55682,6	0,000003	0,000112	0,000735	0,001997	0,000014	0,380431