

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽĐAS, a.s. za r. 2018-2022

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečiřřující látka						emisní faktor					
		VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2018	140573	0,4	17,4	118,4	298,4	1,6	52387,0	0,000003	0,000124	0,000842	0,002123	0,000011	0,372668
2019	140880	0,4	7,8	99,5	277,9	1,9	52508,3	0,000002	0,000056	0,000707	0,001972	0,000013	0,372717
2020	142178	0,5	16,7	108,7	252,7	3,7	51568,6	0,000004	0,000117	0,000765	0,001777	0,000026	0,362704
2021	152557	0,5	17,4	107,3	322,9	0,6	57650,0	0,000004	0,000114	0,000704	0,002117	0,000004	0,377892
2022	128903	0,6	19,1	110,8	269,5	1,1	52747,0	0,000005	0,000148	0,000860	0,002091	0,000009	0,409199
prům.	144047	0,4	14,8	108,5	288,0	2,0	53528,5	0,000003	0,000099	0,000771	0,001957	0,000017	0,369363