

Emisní faktory pro výrobu tepla v teplárně ŽŽAS,a.s. za r. 2014-2016.

rok	výroba tepla na kotli (MWh)	znečišťující látka									emisní faktor					
		NH3 (tun/rok)	VOC (tun/rok)	CO (tun/rok)	NOx (tun/rok)	SO2 (tun/rok)	TZL (tun/rok)	PM10 (tun/rok)	PM25 (tun/rok)	CO2 (tun/rok)	VOC (t/MWh)	CO (t/MWh)	NOx (t/MWh)	SO2 (t/MWh)	TZL (t/MWh)	CO2 (t/MWh)
2014	149814	nesleduje se	0,165	11,699	114,743	387,496	0,901	nesleduje se	nesleduje se	64314,713	0,000001	0,000078	0,000766	0,002587	0,000006	0,429297
2015	148626		0,155	43,571	108,768	322,475	2,663			62397,105	0,000001	0,000293	0,000732	0,00217	0,000018	0,419826
2016	161042		0,175	22,917	125,9	380,096	3,23			66851,489	0,000001	0,000142	0,000782	0,00236	0,00002	0,415118
prům.	153161		0,165	26,062	116,47	363,356	2,265			64521,102	0,000001	0,000171	0,00076	0,002372	0,000015	0,421414